

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия")  
Юридический адрес: 185002, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д.12  
Телефон, факс: (8142) 75-03-99, E-mail: ;  
ОКПО 75736799, ОГРН 1051000012073, ИНН/КПП 1001048938/100101001

#### ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес осуществления лабораторной деятельности ИЛ: 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 12,  
Телефон приема проб ИЛ: 8(8142)76-56-34

Уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.21AJ38.



Утверждаю:  
Заместитель руководителя ИЛ:  
Заведующий лабораторным отделом  
Корзун Вера Алексеевна  
« 26 » декабря 2022 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 5704 / П от 26.12.2022

1. Наименование заказчика (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо и др.) его юридический, фактический, почтовый (для физического лица) адрес, телефон и (или) e-mail:

ООО ИК "Рубин", г.Петрозаводск, ул.Питкярантская, д.24, кв.176 (kurant83@mail.ru), тел.89212227213

2. Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

3. Дата и время отбора пробы: 12.12.2022 10 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы: 12.12.2022 11 ч. 30 мин.

5. Сотрудник, проводивший отбор проб:

Заказчик

6. Цель отбора: По договорам

7. Место отбора проб, адрес:

Кран для отбора в водомерном узле - в распределительной сети - п.Матросы, ул. Больничный городок

8. Код пробы (образца): 1.1.22-5704-2.1.П, 2.1.22-5704-2.2.П

9. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014

10. НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

11. Акт отбора пробы: № 5704 от 12.12.2022 г.

12. План отбора пробы: Приложение к договору №2169-д от 30.12.2021 г.

13. Условия транспортировки: -

14. Дополнительные сведения: -

15. Должность, Ф.И.О. представителя объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Elena*

Регистратор Сафонова Елена Олеговна

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательной лаборатории.
3. При отборе проб заказчиком результаты относятся к представленному клиентом образцу. ИЛ не несет ответственности за правильность отбора и доставки проб и сведения, указанные в акте отбора проб.
4. Дата распечатки протокола: 26.12.2022  
Протокол составлен в 2 экземплярах.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**  
**ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия"**

к протоколу № 5704 / П от 26.12.2022

Код образца (пробы): 1.1.22-5704-2.1.П

| Санитарно-гигиеническая лаборатория  |  |                         |  |   |                           |
|--|--|-------------------------|--|---|---------------------------|
| Дата поступления пробы: 12.12.2022   |  |                         |  |   |                           |
| Дата начала исследования: 12.12.2022                                       |  |                         |  |   |                           |
| Дата окончания исследования: 16.12.2022                                    |  |                         |  |   |                           |
| № п/п  | Определяемые показатели                                  | Результаты исследований | Величина допустимого уровня              | Единицы измерения                         | НД на методы исследований |
| 1  | Запах при 20 °С  | 0                       | не более 2                               | баллы                                     | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2  | Запах при 60 °С  | 0                       | не более 2                               | баллы                                     | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3  | Мутность   | менее 0,58              | не более 1,5                             | мг/дм <sup>3</sup>                        | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05     |
| 4  | Цветность  | 7,1 ± 2,1               | 20                                       | град.                                     | ГОСТ 31868-2012           |
| <b>*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам</b> |  |                         |  |   |                           |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке                     |  |                         |  |   |                           |
| № п/п  | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность             | Инвентарный № и год ввода в эксплуатацию | Сведения о государственной поверке        | Действителен до           |
| 1  | Спектрофотометр UV mini-1240                             | 1 %                     | 210104000228, 2010                       | Свидетельство № С-АД/09-11-2021/108934362 | 08.11.2023                |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией<br>Воронова Светлана Степановна            |  |                         | Подпись                                  |   |                           |

Код образца (пробы): 2.1.22-5704-2.2.П

| Микробиологическая лаборатория                                |   |                         |                             |                         |                           |
|---|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Дата поступления пробы: 12.12.2022                            |   |                         |                             |                         |                           |
| Дата начала исследования: 12.12.2022                          |   |                         |                             |                         |                           |
| Дата окончания исследования: 13.12.2022                       |   |                         |                             |                         |                           |
| № п/п   | Определяемые показатели                 | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения       | НД на методы исследований |
| 1   | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С | Не обнаружено           | не более 50                 | КОЕ/см <sup>3</sup>     | МУК 4.2.1018-01           |
| 2   | Термотолерантные колиформные бактерии   | Не обнаружено           | не нормируется              | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01           |
| 3   | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Не обнаружено           | не допускается              | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.1018-01           |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией<br>Поутоней Татьяна Борисовна |   |                         | Подпись                     |                         |                           |

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательной лаборатории
  3. При отборе проб заказчиком результаты относятся к представленному клиентом образцу. ИЛ не несет ответственности за правильность отбора и доставки проб и сведения, указанные в акте отбора проб
- Протокол составлен в 2 экземплярах